

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1112 (220-112)

**Tanımı** 200 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 756,00       | 27,70         | 13,85           |
| 2014   | 740,00       | 18,10         | 9,05            |
| 2022-1 | 2871,88      | 159,38        | 79,69           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 543,95       | 16,40         | 8,20            |
| 2023-2 | 5863,13      | 528,13        | 264,07          |
| 2016   | 754,00       | 25,70         | 12,85           |
| 2022-2 | 3441,50      | 159,38        | 79,69           |
| 2020   | 1516,95      | 85,56         | 42,78           |
| 2018   | 855,00       | 31,80         | 15,90           |
| 2021   | 1893,66      | 104,43        | 52,22           |
| 2015   | 627,00       | 20,20         | 10,10           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 8874,00      | 871,50        | 435,75          |
| 2023-1 | 4588,75      | 321,25        | 160,63          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3489,31      | 207,19        | 103,60          |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1133,10      | 72,81         | 36,41           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

## 25.332.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.