

25.332.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1113 (220-113)

Tanımı 250 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1350,00	36,80	18,40
2017	1140,00	32,10	16,05
2013	735,30	19,00	9,50
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1805,46	76,24	38,12
2021	3027,40	109,34	54,67
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	5400,13	166,88	83,44
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	5450,19	216,94	108,47
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	9058,13	553,13	276,57
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4491,88	166,88	83,44
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1010,00	20,90	10,45
2016	1030,00	29,80	14,90
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2424,05	89,60	44,80
2015	855,00	23,40	11,70
2023-1	7140,13	336,38	168,19

25.332.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.