

## 25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.332.1309 (220-309)</b>
<b>Tanımı</b>	200 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	794,03	85,56	42,78
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4515,63	528,13	264,07
2014	390,00	20,60	10,30
2023-1	3643,75	321,25	160,63
2013	286,05	18,65	9,33
2019	601,51	72,81	36,41
2016	414,00	29,30	14,65
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	990,01	104,43	52,22
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2004,63	159,38	79,69
2024	7650,25	871,50	435,75
2022-3	2052,44	207,19	103,60
2022-1	1684,38	159,38	79,69
2017	494,00	31,50	15,75
2010	0,00	0,00	0,00
2018	536,00	36,10	18,05
2015	389,00	23,00	11,50
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) PN 16  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açışal yanal ekstenel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C)

## 25.332.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.