

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.334.1201 (222-201)

Tanımı 15 Ø mm (1/2"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	89,20	4,20	2,10
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	116,00	4,65	2,33
2022-1	723,13	25,63	12,82
2017	166,00	7,15	3,58
2020	309,89	13,78	6,89
2022-3	1184,19	33,31	16,66
2015	145,00	5,20	2,60
2016	151,00	6,65	3,33
2019	231,05	11,71	5,86
2021	386,94	16,80	8,40
2009	0,00	0,00	0,00
2018	175,00	8,20	4,10
2023-1	2124,13	51,63	25,82
2022-2	1176,50	25,63	12,82
2023-2	2883,13	84,38	42,19
2024	5038,00	139,25	69,63

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termostatik tip, vidalı;
(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapađı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.