

25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.334.1204 (222-204)
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	112,80	4,05	2,03
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1483,76	40,01	20,01
2021	490,79	26,23	13,12
2012	0,00	0,00	0,00
2014	147,00	4,50	2,25
2017	196,00	7,50	3,75
2020	393,14	21,49	10,75
2019	304,18	18,30	9,15
2018	226,00	8,60	4,30
2024	6585,38	216,63	108,32
2023-1	2679,31	80,56	40,28
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	915,01	40,01	20,01
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1495,75	52,00	26,00
2023-2	3770,00	131,25	65,63
2016	175,00	6,35	3,18
2010	0,00	0,00	0,00
2015	162,00	5,00	2,50

25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termostatik tip, vidalı;
(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapađı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.