

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.334.1205 (222-205)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	177,00	5,00	2,50
2018	232,00	8,60	4,30
2004	0,00	0,00	0,00
2019	315,94	22,16	11,08
2014	160,00	4,50	2,25
2016	179,00	6,35	3,18
2021	508,33	31,76	15,88
2023-2	3893,19	159,44	79,72
2024	6798,13	263,13	131,57
2022-1	945,96	48,46	24,23
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1543,86	62,99	31,50
2013	122,65	4,05	2,03
2022-2	1529,34	48,46	24,23
2023-1	2763,85	97,60	48,80
2009	0,00	0,00	0,00
2017	201,00	7,50	3,75
2010	0,00	0,00	0,00
2020	407,29	26,04	13,02

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termostatik tip, vidalı;
(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapađı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.