

25.334.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.334.1206 (222-206)

Tanımı 50 Ø mm (2"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	584,10	38,50	19,25
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1086,25	58,75	29,38
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1771,75	76,38	38,19
2008	0,00	0,00	0,00
2019	390,58	26,85	13,43
2014	202,00	5,35	2,68
2018	286,00	9,40	4,70
2023-1	3170,88	118,38	59,19
2022-2	1754,13	58,75	29,38
2015	223,00	5,95	2,98
2012	0,00	0,00	0,00
2013	155,10	4,85	2,43
2016	225,00	7,60	3,80
2023-2	4467,50	193,75	96,88
2020	468,04	31,56	15,78
2017	248,00	8,20	4,10
2024	7799,75	319,75	159,88

25.334.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termostatik tip, vidalı;
(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapađı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, supap veya supapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun iş yerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

25.334.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.