

25.337.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1101 (225-111)
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), Boşaltmasız, Dişli Piriç Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	461,01	12,29	6,14
2024	2199,38	103,13	51,57
2023-2	1332,50	62,50	31,25
2022-2	899,45	18,76	9,38
2012	0,00	0,00	0,00
2013	219,30	26,10	13,05
2014	224,00	28,80	14,40
2022-3	905,06	24,38	12,19
2015	214,00	32,20	16,10
2017	239,00	44,00	22,00
2019	284,71	8,58	4,29
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	552,51	18,76	9,38
2007	0,00	0,00	0,00
2018	281,00	50,50	25,25
2016	223,00	40,90	20,45
2023-1	1095,31	37,81	18,91
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	369,04	10,06	5,03

25.337.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.