

25.337.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1103 (225-113)
Tanımı	25 Ø mm (1"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	283,00	45,40	22,70
2012	0,00	0,00	0,00
2014	315,00	32,00	16,00
2013	308,70	29,05	14,53
2020	471,58	12,09	6,05
2017	304,00	48,90	24,45
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	299,00	35,70	17,85
2022-1	706,25	22,50	11,25
2018	375,00	56,00	28,00
2024	2807,50	123,75	61,88
2011	0,00	0,00	0,00
2019	363,73	10,28	5,14
2021	589,10	14,74	7,37
2023-1	1400,38	45,38	22,69
2023-2	1701,25	75,00	37,50
2022-3	1157,44	29,25	14,63
2022-2	1150,69	22,50	11,25

25.337.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.