

25.337.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1104 (225-114)
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	416,80	34,85	17,43
2011	0,00	0,00	0,00
2014	426,00	38,40	19,20
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1475,81	34,13	17,07
2024	3430,63	144,38	72,19
2022-2	1467,95	26,26	13,13
2022-1	900,01	26,26	13,13
2023-1	1711,69	52,94	26,47
2021	751,79	17,20	8,60
2020	601,76	14,09	7,05
2016	380,00	54,50	27,25
2019	464,06	12,00	6,00
2023-2	2078,75	87,50	43,75
2017	385,00	59,00	29,50
2018	476,00	68,00	34,00
2015	404,00	42,90	21,45

25.337.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.