

## 25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.337.1105 (225-115)</b>
<b>Tanımı</b>	40 Ø mm (1 1/2"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1043,13	28,13	14,07
2022-2	1702,88	28,13	14,07
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1711,33	36,58	18,29
2020	697,28	15,10	7,55
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1899,23	56,73	28,37
2013	472,75	40,65	20,33
2021	871,15	18,43	9,21
2014	483,00	44,80	22,40
2017	418,00	68,50	34,25
2018	568,00	78,50	39,25
2016	431,00	63,50	31,75
2019	537,60	12,85	6,43
2024	3803,44	154,69	77,35
2015	458,00	50,00	25,00
2023-2	2305,01	93,76	46,88

## 25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

## 25.337.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.