

## 25.337.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.337.1201 (225-121)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1170,00	238,00	119,00
2022-1	2095,63	120,63	60,32
2014	1650,00	167,00	83,50
2017	1300,00	256,00	128,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	991,46	55,14	27,57
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3379,38	120,63	60,32
2018	1190,00	294,00	147,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3501,75	243,00	121,50
2021	1249,46	79,06	39,53
2024	5348,75	655,00	327,50
2022-3	3415,56	156,81	78,41
2023-2	4308,13	396,88	198,44
2015	1160,00	187,00	93,50
2013	1614,00	151,00	75,50
2020	1001,11	64,79	32,40

## 25.337.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

## 25.337.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.