

25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1202 (225-122)
Tanımı	65 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1711,00	159,75	79,88
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1750,00	176,00	88,00
2015	1220,00	197,00	98,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2278,13	128,13	64,07
2023-2	4679,38	421,88	210,94
2023-1	3805,63	258,13	129,07
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1311,85	83,98	41,99
2022-2	3675,63	128,13	64,07
2020	1051,13	68,83	34,42
2022-3	3714,06	166,56	83,28
2019	1040,86	58,56	29,28
2016	1230,00	251,00	125,50
2017	1370,00	270,00	135,00
2018	1250,00	310,00	155,00
2024	5806,25	696,25	348,13

25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedan mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.