

25.337.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1301 (225-131)
Tanımı	50 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2320,63	120,63	60,32
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	3873,00	243,00	121,50
2022-2	3750,63	120,63	60,32
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1108,28	64,79	32,40
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1769,00	107,50	53,75
2017	1300,00	182,00	91,00
2018	1160,00	209,00	104,50
2019	1048,94	55,14	27,57
2016	1230,00	169,00	84,50
2021	1383,43	79,06	39,53
2024	5882,50	655,00	327,50
2015	1190,00	133,00	66,50
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1810,00	119,00	59,50
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4753,13	396,88	198,44
2022-3	3786,81	156,81	78,41

25.337.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemedен mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.