

25.337.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1304 (225-134)
Tanımı	100 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1740,00	209,00	104,50
2021	2029,85	134,35	67,17
2013	2819,00	133,60	66,80
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1860,00	164,00	82,00
2017	1840,00	225,00	112,50
2019	1537,89	93,70	46,85
2014	2880,00	147,00	73,50
2022-3	5546,50	266,50	133,25
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1626,50	110,10	55,05
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3405,00	205,00	102,50
2024	11569,00	1114,00	557,00
2023-1	5693,00	413,00	206,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	5485,00	205,00	102,50
2023-2	7011,25	675,00	337,50
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1640,00	258,00	129,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

25.337.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.