

25.337.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.1305 (225-135)
Tanımı	125 Ø mm, Flanşlı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3480,00	145,20	72,60
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3550,00	160,00	80,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	2340,00	228,00	114,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	7462,50	223,13	111,57
2015	2290,00	179,00	89,50
2022-1	4610,63	223,13	111,57
2022-3	7529,44	290,06	145,03
2023-1	7689,50	449,50	224,75
2017	2470,00	246,00	123,00
2023-2	9423,13	734,38	367,19
2021	2749,45	146,24	73,12
2019	2085,40	101,99	51,00
2020	2202,41	119,84	59,92
2024	13377,00	1212,00	606,00
2018	2180,00	282,00	141,00

25.337.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HAVA AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için piriñç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması

25.337.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.