

## 25.337.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.337.2101 (225-211)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	956,00	232,00	116,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2652,44	156,81	78,41
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1400,00	137,25	68,63
2022-1	1633,13	120,63	60,32
2024	4116,25	655,00	327,50
2015	936,00	169,00	84,50
2021	923,94	79,06	39,53
2014	1430,00	151,00	75,50
2016	905,00	215,00	107,50
2020	740,69	64,79	32,40
2019	698,86	55,14	27,57
2018	882,00	266,00	133,00
2023-2	3693,13	396,88	198,44
2023-1	2989,25	243,00	121,50
2022-2	2616,25	120,63	60,32

## 25.337.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.