

25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2102 (225-212)
Tanımı	65 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1477,00	145,20	72,60
2022-1	1740,63	128,13	64,07
2021	986,48	83,98	41,99
2022-3	2827,19	166,56	83,28
2022-2	2788,75	128,13	64,07
2016	957,00	228,00	114,00
2017	1020,00	246,00	123,00
2015	989,00	179,00	89,50
2018	940,00	282,00	141,00
2019	746,18	58,56	29,28
2024	4386,25	696,25	348,13
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3185,63	258,13	129,07
2009	0,00	0,00	0,00
2020	790,83	68,83	34,42
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	3935,63	421,88	210,94
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1510,00	160,00	80,00

25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.