

## 25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.337.2107 (225-217)</b>
<b>Tanımı</b>	200 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2920,00	495,00	247,50
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3910,00	282,00	141,00
2021	3551,31	225,29	112,64
2017	3280,00	432,00	216,00
2019	2691,25	157,13	78,57
2012	0,00	0,00	0,00
2016	3110,00	401,00	200,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	14781,25	1131,25	565,63
2015	2570,00	315,00	157,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	17567,00	1867,00	933,50
2022-2	10676,88	343,75	171,88
2022-3	10780,00	446,88	223,44
2023-1	12060,00	692,50	346,25
2020	2845,45	184,63	92,32
2022-1	6606,25	343,75	171,88
2008	0,00	0,00	0,00
2013	3830,00	256,10	128,05
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.