

25.337.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2201 (225-221)
Tanımı	50 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2133,13	120,63	60,32
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1555,00	97,70	48,85
2022-2	3441,25	120,63	60,32
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	933,00	191,00	95,50
2014	1590,00	108,00	54,00
2015	1040,00	121,00	60,50
2020	917,71	64,79	32,40
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	981,00	154,00	77,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1145,21	79,06	39,53
2023-1	3564,25	243,00	121,50
2024	6037,50	655,00	327,50
2019	830,53	55,14	27,57
2017	1040,00	166,00	83,00
2022-3	3477,44	156,81	78,41
2023-2	4383,13	396,88	198,44

25.337.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.