

25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2202 (225-222)
Tanımı	65 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1224,85	83,98	41,99
2016	1050,00	163,00	81,50
2015	1110,00	128,00	64,00
2017	1110,00	176,00	88,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3714,06	166,56	83,28
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2278,13	128,13	64,07
2022-2	3675,63	128,13	64,07
2020	981,53	68,83	34,42
2019	888,29	58,56	29,28
2008	0,00	0,00	0,00
2024	6445,00	696,25	348,13
2014	1690,00	114,00	57,00
2023-2	4679,38	421,88	210,94
2023-1	3805,63	258,13	129,07
2018	996,00	202,00	101,00
2013	1652,00	103,00	51,50

25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.