

25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2205 (225-225)
Tanımı	125 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	9545,63	734,38	367,19
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1818,93	101,99	51,00
2013	3013,00	132,00	66,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	7632,56	290,06	145,03
2022-1	4673,13	223,13	111,57
2021	2507,04	146,24	73,12
2014	3080,00	146,00	73,00
2022-2	7565,63	223,13	111,57
2017	2150,00	224,00	112,00
2018	1900,00	257,00	128,50
2015	1990,00	163,00	81,50
2011	0,00	0,00	0,00
2020	2008,48	119,84	59,92
2016	2040,00	208,00	104,00
2024	13108,25	1212,00	606,00
2023-1	7792,00	449,50	224,75

25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.