

25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.337.2206 (225-226)
Tanımı	150 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	2270,00	238,00	119,00
2022-1	5168,75	256,25	128,13
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3344,00	151,80	75,90
2022-3	8438,75	333,13	166,57
2015	2210,00	187,00	93,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2110,00	294,00	147,00
2019	2014,85	117,13	58,57
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2777,29	167,94	83,97
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	8361,88	256,25	128,13
2020	2225,11	137,63	68,82
2017	2390,00	256,00	128,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3420,00	167,00	83,50
2023-1	8622,50	516,25	258,13
2024	14530,00	1392,50	696,25
2023-2	10571,25	843,75	421,88

25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TORTU AYIRICI (Ölçü: Adet)

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.