

25.340.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.340.1102 (224-102)

Tanımı 20 Ø mm (3/4"), Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı, PN-16

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	18,60	3,10	1,55
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	226,89	26,83	13,42
2022-1	141,88	20,63	10,32
2007	0,00	0,00	0,00
2016	32,40	4,40	2,20
2013	18,35	2,80	1,40
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	220,69	20,63	10,32
2018	47,10	5,45	2,73
2012	0,00	0,00	0,00
2015	34,50	3,45	1,73
2017	42,60	4,75	2,38
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	99,49	13,51	6,75
2020	79,84	11,06	5,53
2019	62,33	9,43	4,72
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	262,85	41,60	20,80
2024	517,19	113,44	56,72
2023-2	378,76	68,76	34,38

25.340.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817) (Ölçü: Adet)

Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalışma basınç ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten şamandıralı veya termostatlı cihazın iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

25.340.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.