

25.345.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1107 (213-317)

Tanımı DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	477,00	7,90	3,95
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1641,76	40,96	20,48
2009	0,00	0,00	0,00
2024	6804,13	340,38	170,19
2019	1053,09	28,58	14,29
2022-3	5051,88	81,25	40,63
2013	453,60	7,15	3,58
2022-2	5033,14	62,51	31,26
2017	791,00	12,10	6,05
2016	688,00	11,20	5,60
2015	572,00	8,80	4,40
2023-2	6670,00	206,25	103,13
2018	793,00	13,90	6,95
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3075,01	62,51	31,26
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	5097,19	125,94	62,97
2020	1314,20	33,56	16,78
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.345.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Adet)

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.