

## 25.345.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1311 (213-391)

**Tanımı** DN 150 (6") flanşlı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	8357,58	77,80	38,90
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	15081,25	118,75	59,38
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	24806,88	118,75	59,38
2023-1	26164,38	239,38	119,69
2015	3050,00	12,90	6,45
2016	3060,00	16,40	8,20
2014	2440,00	11,50	5,75
2022-3	24842,50	154,38	77,19
2013	2319,00	10,45	5,23
2023-2	34106,25	393,75	196,88
2020	6687,58	63,76	31,88
2018	4050,00	20,30	10,15
2017	3520,00	17,70	8,85
2019	5353,30	54,25	27,13
2024	34362,25	649,75	324,88

## 25.345.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Adet)

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.