

25.345.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1402 (213-402)

Tanımı DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1320,01	32,51	16,26
2007	0,00	0,00	0,00
2013	180,50	5,25	2,63
2021	703,05	21,31	10,65
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2156,89	32,51	16,26
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2190,44	65,44	32,72
2022-3	2166,63	42,25	21,13
2010	0,00	0,00	0,00
2020	562,85	17,46	8,73
2023-2	2868,75	106,25	53,13
2019	451,19	14,88	7,44
2016	230,00	8,20	4,10
2015	228,00	6,45	3,23
2017	264,00	8,85	4,43
2018	342,00	10,20	5,10
2014	190,00	5,80	2,90
2024	2937,88	175,38	87,69

25.345.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DOĐALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Adet)

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.