

## 25.345.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.345.5105 (208-205)</b>
<b>Tanımı</b>	400-2.000 mbar, Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	3536,25	290,00	145,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	896,36	57,13	28,57
2022-2	2582,81	87,19	43,60
2024	3724,75	478,50	239,25
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1599,69	87,19	43,60
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2608,98	113,35	56,68
2013	302,00	14,45	7,23
2014	333,00	15,90	7,95
2019	576,96	39,85	19,93
2018	486,09	30,91	15,46
2020	718,23	46,84	23,42
2015	335,00	17,80	8,90
2017	377,00	27,30	13,65
2016	340,00	22,70	11,35
2023-1	2672,06	175,81	87,91

## 25.345.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dođalgaz Tahliye Vanaları (TS EN 14382+A1)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, Dođalgaz ve LPG hatlarında kullanılan 10 mbar ile 6 bar arasındaki dođalgaz veya LPG basıncının yüklenmesi halinde atmosfere boşalma yapan tahliye vanalarının temini ve yerinde montajı.

## 25.345.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.