

## 25.350.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.350.1013 (216-313)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 12,1-25 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa: 31501-45000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1.450 devir/dakika'ya kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	11254,75	333,13	166,57
2004	0,00	0,00	0,00
2013	696,70	42,50	21,25
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	3141,55	137,63	68,82
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	7893,75	256,25	128,13
2021	4223,24	167,94	83,97
2015	1110,00	52,50	26,25
2014	802,00	46,80	23,40
2017	1320,00	70,00	35,00
2016	1200,00	65,00	32,50
2018	1770,00	80,50	40,25
2019	2262,79	117,13	58,57
2024	27280,00	1392,50	696,25
2023-2	20018,75	843,75	421,88
2022-2	11177,88	256,25	128,13
2023-1	15266,25	516,25	258,13

## 25.350.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min'a. kadar; Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) , gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemedden veya dökme demirden imal edilmiş, 1450 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ" ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.350.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.