

25.355.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4028 (218-228)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	16754,93	712,43	356,22
2022-2	13180,73	353,63	176,82
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	9323,63	353,63	176,82
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	13286,81	459,71	229,86
2014	1184,50	54,86	27,43
2013	1029,25	49,80	24,90
2015	1265,00	61,53	30,77
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2775,93	161,63	80,82
2021	4996,30	231,76	115,88
2017	1817,00	79,93	39,97
2020	0,00	0,00	0,00
2016	1518,00	74,18	37,09
2018	2150,50	92,00	46,00
2023-2	22022,50	1164,38	582,19

25.355.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.