

25.355.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4032 (218-232)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3345,44	234,58	117,29
2015	2380,50	100,05	50,03
2021	6005,89	336,33	168,16
2013	1596,20	81,36	40,68
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2599,00	149,50	74,75
2022-2	15786,49	513,19	256,60
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	15940,44	667,15	333,58
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	11193,81	513,19	256,60
2017	2530,00	129,95	64,98
2023-1	20138,23	1033,85	516,93
2016	2403,50	120,75	60,38
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	26529,06	1689,06	844,53
2014	1840,00	89,70	44,85

25.355.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.