

## 25.355.4041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.4041 (218-241)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (31-40 m<sup>3</sup>/h, 20.1-30 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	15765,06	513,19	256,60
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	28303,23	1033,85	516,93
2021	8433,40	336,33	168,16
2017	3611,00	118,45	59,23
2022-3	22477,33	667,15	333,58
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	22323,37	513,19	256,60
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	37152,19	1689,06	844,53
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2117,15	73,83	36,92
2018	3634,00	135,70	67,85
2015	3162,50	91,43	45,72
2014	2438,00	81,65	40,83
2019	4677,41	234,58	117,29
2020	0,00	0,00	0,00
2016	3496,00	109,83	54,92

## 25.355.4041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.4041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.