

25.355.4048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4048 (218-248)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	18473,53	651,26	325,63
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2978,50	119,60	59,80
2023-2	30615,16	1649,54	824,77
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	12964,10	500,97	250,49
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	23290,52	1009,27	504,64
2013	1670,95	65,21	32,61
2016	2898,00	96,60	48,30
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	18323,24	500,97	250,49
2015	2507,00	80,50	40,25
2021	6945,49	328,33	164,16
2019	3859,79	228,98	114,49
2014	1932,00	71,88	35,94
2017	3105,00	104,08	52,04

25.355.4048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.