

## 25.355.4051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.4051 (218-251)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m<sup>3</sup>/h, 30.1-40 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	30572,61	601,60	300,80
2013	3193,55	80,67	40,34
2015	3875,50	99,48	49,74
2020	0,00	0,00	0,00
2019	6381,34	274,98	137,49
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	38687,59	1211,96	605,98
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	21560,35	601,60	300,80
2022-3	30753,08	782,07	391,04
2016	4278,00	119,60	59,80
2014	3680,00	89,13	44,57
2021	11523,12	394,28	197,14
2017	4496,50	128,80	64,40
2018	4956,50	148,35	74,18
2023-2	50711,41	1980,16	990,08

## 25.355.4051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.4051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.