

25.355.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4060 (218-260)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24105,44	631,06	315,53
2015	4186,00	129,95	64,98
2014	3634,00	116,15	58,08
2022-3	34388,74	820,39	410,20
2019	7125,06	288,45	144,23
2016	4496,50	156,40	78,20
2023-1	43231,95	1271,33	635,67
2023-2	56630,31	2077,19	1038,60
2021	12873,28	413,59	206,79
2018	5577,50	194,35	97,18
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3156,75	104,71	52,36
2017	4726,50	169,05	84,53
2022-2	34199,42	631,06	315,53
2011	0,00	0,00	0,00

25.355.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.