

25.355.4072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4072 (218-272)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6795,35	123,57	61,79
2014	7820,00	136,85	68,43
2016	8268,50	184,00	92,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	41554,54	787,04	393,52
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	22163,94	515,81	257,90
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	12237,99	359,73	179,87
2015	7843,00	152,95	76,48
2018	9579,50	226,55	113,28
2017	8694,00	197,80	98,90
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	59320,67	1023,14	511,57
2023-1	74466,81	1585,56	792,78
2023-2	97336,72	2591,10	1295,55
2022-2	59084,56	787,04	393,52

25.355.4072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.