

25.355.4076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4076 (218-276)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4347,00	148,35	74,18
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	3841,00	128,80	64,40
2016	3588,00	119,60	59,80
2004	0,00	0,00	0,00
2019	5607,27	274,98	137,49
2013	2822,10	80,67	40,34
2021	10112,40	394,28	197,14
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	26950,18	782,07	391,04
2014	3254,50	89,13	44,57
2023-2	44515,79	1980,16	990,08
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	18900,97	601,60	300,80
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	26769,70	601,60	300,80
2006	0,00	0,00	0,00
2015	2990,00	99,48	49,74
2023-1	33929,46	1211,96	605,98

25.355.4076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4076 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.