

25.355.4081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4081 (218-281)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	9395,50	184,00	92,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	6943,70	123,57	61,79
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	12903,00	226,55	113,28
2008	0,00	0,00	0,00
2019	16481,83	382,73	191,37
2017	11718,50	197,80	98,90
2009	0,00	0,00	0,00
2015	7233,50	152,95	76,48
2023-2	131182,66	2756,41	1378,21
2021	29889,41	548,78	274,39
2022-3	80106,77	1088,54	544,27
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	56094,85	837,35	418,68
2011	0,00	0,00	0,00
2014	7992,50	136,85	68,43
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	79855,57	837,35	418,68
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	100471,91	1686,91	843,46

25.355.4081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.