

25.355.4082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4082 (218-282)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 5-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2806,00	91,43	45,72
2016	3151,00	109,83	54,92
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	3473,00	118,45	59,23
2011	0,00	0,00	0,00
2018	3829,50	135,70	67,85
2019	4947,05	255,92	127,96
2021	8916,54	366,95	183,47
2023-2	39261,72	1843,60	921,80
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	16659,91	559,91	279,96
2023-1	29906,76	1128,01	564,01
2005	0,00	0,00	0,00
2013	2117,15	73,83	36,92
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	23750,88	727,88	363,94
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	23582,91	559,91	279,96
2014	2438,00	81,65	40,83

25.355.4082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.