

## 25.355.4083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.4083 (218-283)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 10.1-15 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2656,50	89,13	44,57
2004	0,00	0,00	0,00
2018	5037,00	148,35	74,18
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6487,51	278,92	139,46
2009	0,00	0,00	0,00
2017	4450,50	128,80	64,40
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	3312,00	99,48	49,74
2022-2	31095,14	610,22	305,11
2023-2	51559,54	2008,91	1004,46
2013	2302,30	80,67	40,34
2022-1	21928,35	610,22	305,11
2021	11715,08	399,92	199,96
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	31278,21	793,28	396,64
2023-1	39337,48	1229,35	614,68
2016	4048,00	119,60	59,80
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.355.4083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.4083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.