

25.355.4084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4084 (218-284)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	4749,50	162,15	81,08
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3082,00	112,13	56,07
2016	4312,50	150,65	75,33
2018	5232,50	186,30	93,15
2022-2	32099,38	648,31	324,16
2019	6705,01	296,33	148,17
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	12104,68	424,88	212,44
2013	2673,75	101,43	50,72
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	3841,00	125,35	62,68
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	53252,19	2134,69	1067,35
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	32293,87	842,81	421,41
2022-1	22642,06	648,31	324,16
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	40621,74	1306,11	653,06

25.355.4084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.