

25.355.4092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4092 (218-292)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 35.1-55 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	12075,00	220,80	110,40
2019	15458,92	404,09	202,05
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	11166,50	192,05	96,03
2011	0,00	0,00	0,00
2021	28016,82	579,38	289,69
2014	7647,50	132,25	66,13
2022-3	75049,00	1149,29	574,65
2022-2	74783,79	884,06	442,03
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	123028,44	2910,94	1455,47
2022-1	52562,19	884,06	442,03
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	6647,00	119,54	59,77
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	9545,00	148,35	74,18
2023-1	94169,19	1781,06	890,53
2016	10430,50	178,25	89,13

25.355.4092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.