

25.355.4095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.4095 (218-295)

Tanımı Kızgın Su pompası, 10 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 121-160 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	16932,60	169,45	84,73
2018	24840,00	311,65	155,83
2012	0,00	0,00	0,00
2021	57495,29	722,59	361,30
2008	0,00	0,00	0,00
2019	31654,96	503,96	251,98
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	154351,28	1433,34	716,67
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	17181,00	271,40	135,70
2014	19481,00	187,45	93,73
2022-2	154020,51	1102,56	551,28
2023-2	252173,44	3629,69	1814,85
2022-1	108038,19	1102,56	551,28
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	9867,00	209,30	104,65
2016	12328,00	251,85	125,93
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	193408,73	2221,23	1110,62

25.355.4095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/min.'a kadar;
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %15 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.4095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.