

25.355.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5005 (218-305)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2685,00	121,50	60,75
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2835,00	139,50	69,75
2013	1398,90	76,13	38,07
2022-2	17272,70	461,25	230,63
2015	2250,00	93,75	46,88
2014	1620,00	84,00	42,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	28856,25	1518,75	759,38
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3634,11	210,83	105,42
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	21948,00	929,25	464,63
2003	0,00	0,00	0,00
2021	6541,25	302,30	151,15
2022-3	17411,07	599,63	299,82
2022-1	12217,50	461,25	230,63
2004	0,00	0,00	0,00
2016	2430,00	112,50	56,25

25.355.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.