

25.355.5006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5006 (218-306)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	3765,00	156,00	78,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	3330,00	135,75	67,88
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4806,69	223,26	111,63
2021	8673,44	320,12	160,06
2015	2520,00	105,00	52,50
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1815,00	93,75	46,88
2022-3	23130,66	634,97	317,49
2023-2	38170,32	1607,82	803,91
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	22984,13	488,45	244,23
2013	1567,50	85,05	42,53
2023-1	29109,00	984,00	492,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	16219,70	488,45	244,23
2003	0,00	0,00	0,00
2016	3030,00	126,00	63,00

25.355.5006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.