

25.355.5007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5007 (218-307)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (3-5 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2021	9045,83	345,30	172,65
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	3915,00	156,00	78,00
2016	3135,00	126,00	63,00
2019	5014,77	240,83	120,42
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1875,00	93,75	46,88
2023-2	39834,38	1734,38	867,19
2017	3450,00	135,75	67,88
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	24119,07	684,95	342,48
2022-1	16914,38	526,88	263,44
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2610,00	105,00	52,50
2022-2	23961,00	526,88	263,44
2013	1621,50	85,05	42,53
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	30367,70	1061,45	530,73
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.5007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.