

25.355.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5011 (218-311)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1950,00	129,75	64,88
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2145,00	139,50	69,75
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1620,00	108,00	54,00
2023-2	23760,95	1354,70	677,35
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2370,00	160,50	80,25
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2994,20	188,12	94,06
2021	5383,85	269,75	134,88
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	10049,07	411,57	205,79
2014	1257,00	96,75	48,38
2022-2	14193,20	411,57	205,79
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	14316,66	535,04	267,52
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	18056,63	829,13	414,57
2013	1092,00	87,60	43,80
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.355.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.