

25.355.5014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5014 (218-314)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1935,00	132,75	66,38
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	3807,57	235,70	117,85
2017	2520,00	192,00	96,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	3033,00	220,50	110,25
2013	1678,50	120,30	60,15
2021	6847,67	337,94	168,97
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	18205,70	670,32	335,16
2022-1	12778,13	515,63	257,82
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	30215,63	1696,88	848,44
2022-2	18051,00	515,63	257,82
2015	2415,00	148,50	74,25
2023-1	22976,25	1038,75	519,38
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	2505,00	178,50	89,25

25.355.5014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.