

25.355.5017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5017 (218-317)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	4929,00	241,50	120,75
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6241,52	288,39	144,20
2004	0,00	0,00	0,00
2017	4365,00	210,00	105,00
2021	11263,10	413,52	206,76
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	30045,84	820,22	410,11
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3180,00	144,75	72,38
2013	2761,50	131,48	65,74
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	29856,57	630,95	315,48
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	21068,45	630,95	315,48
2023-2	49589,07	2076,57	1038,29
2015	3810,00	162,00	81,00
2023-1	37814,82	1271,07	635,54
2016	4215,00	195,00	97,50

25.355.5017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.