

25.355.5019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5019 (218-319)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 3.0-5 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	15008,82	422,82	211,41
2022-1	10622,82	422,82	211,41
2015	1575,00	90,75	45,38
2017	2025,00	117,75	58,88
2013	1141,20	73,43	36,72
2019	3164,10	193,26	96,63
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	19084,32	851,82	425,91
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1312,50	81,00	40,50
2016	1890,00	109,50	54,75
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	15135,66	549,66	274,83
2018	2478,75	139,50	69,75
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	5691,45	277,11	138,56
2023-2	25110,95	1392,20	696,10
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.5019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.